



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан
РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А» тел. доверия 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Буйнакскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Буйнакск, ул. Крылова, 20, тел. 2-11-21

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

сел. В-Казанище, Буйнакского района
(место составления акта)

" 22 " января 2016г.
(дата составления акта)
13 час. 10 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 5

« 22 » января 2016 года по адресу: сел. В-Казанище Буйнакского района
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности по Буйнакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД ст. лейтенанта внутренней службы Тагирова А.Г., от 11 января 2015 года № 5

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального казенного образовательного учреждения «Верхнеказанищенская средняя общеобразовательная школа № 2»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: один день

Акт составлен: главным государственным инспектором отделения НД по Буйнакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старшим лейтенантом внутренней службы Тагировым Ахмедом Гимбатовичем.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Законный представитель юридического лица-директор МКОУ «Верхнеказанищенская СОШ № 2» 11.01.2016 году Алисолтанов Гаджи Мусалавович
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: пл. гос. инспектор ОНД по Буйнакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старший лейтенант внутренней службы Тагиров Ахмед Гимбатович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Законный представитель юридического лица-директор МКОУ «Верхнеказанищенской СОШ № 2» Алисолтанов Г.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

а именно;

1. Не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности должна проводиться не реже 2 раз в год; п. 21 ППР РФ
2. Имеющиеся огнетушители эксплуатируются в не рабочем состоянии; п. 478 ППР РФ
3. Отсутствует противопожарный водоем для нужд пожаротушения; п.55 ППР РФ
4. На эвакуационных дверях используется не армированное стекло; п. 36(е) ППР РФ
5. Электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции; п. 42(а) ППР РФ
6. Котельная у третьего корпуса пристроена впритык к зданию; СНиП 11-35-76 п.1.8
7. В котельных эксплуатируются котлы без автоматики; СНиП 11-35-76 п.1.17
8. Отсутствует пожарная декларация; ст. 64 ФЗ-123 «технический регламент»
9. В помещении кухни эксплуатируется самодельная газовая печь п.83(е), 86 ППР РФ.
10. На эвакуационном выходе не установлен пандус. СП 1.13130.2009 п.4.3.4

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г., «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органа ГПН, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых государственными надзорными органами по РД внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых государственными надзорными органами по РД отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Письмо-уведомление о необходимости явки для составления протокола.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица-директор МКОУ «Верхнеказанищенской СОШ № 2» Алисолтанов Г.М.

(подпись)

" 22 " января 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан,
РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А» тел. дов. 39-99-99 E-mail: mchspord@dinet.ru
Отделение надзорной деятельности по Буйнакскому району
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Крылова, 20, телефон 8 (237) 2-11-21.

Предписание № 5 /1/ 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Директору МКОУ «Верхнеказанищенская СОШ №2»

Алисолтанову Гаджи Мусалавовичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Буйнакского района по пожарному надзору № 5 от «11» января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «15» января по «11» февраля 2016 года проведена плановая проверка главным государственным инспектором ОНД по Буйнакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старшим лейтенантом внутренней службы Тагировым Ахмедом Гимбатовичем, в здании, на территории и в помещениях МКОУ «Верхнеказанищенская СОШ №2», расположенного по адресу: сел. В-Казанище Буйнакского района, совместно с директором Алисолтановым Гаджи Мусалавовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	ППР РФ от 25.04.2012г. № 390 п.61	20.07.2016г.	
2.	Отсутствует противопожарный водоем для нужд пожаротушения	ППР в РФ №390 от 25.04.12г.п.55	20.07.2016г.	
3.	На эвакуационных дверях используется не армированное стекло	ППР в РФ №390 от 25.04.12г.п.36 (е)	20.07.2016г.	
4.	Котельная у третьего корпуса пристроена впритык к зданию	СНиП 11-35-76 п.1.8	20.07.2016г.	
5.	В котельных эксплуатируются котлы без автоматики	СНиП 11-35-76 п.1.17	20.07.2016г.	
✓ 6.	В МКОУ «В-казанищенская СОШ №2» отсутствует пожарная декларация	ст.64 ФЗ-123 Тех.регл	20.07.2016г.	

7.	В помещении кухни эксплуатируется самодельная газовая печь	ППР в РФ №390 от 25.04.12г.п.83(е) п.86	20.07.2016г.	
8.	На эвакуационном выходе не установлен пандус	СП 1.13130.2009 п.4.3.4	20.07.2016г.	
9.	Имеющиеся огнетушители эксплуатируются в нерабочем состоянии	ППР в РФ №390 от 25.04.12г. п.478	20.07.2016г.	
10.	Электропроводка в МКОУ «В-Казанищенская СОШ №2» эксплуатируются с видимым нарушением изоляции	ППР в РФ №390 от 25.04.12г.п.42 «а»	20.07.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Буйнакскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант внутренней службы
Тагиров А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.П. *

(подпись)

«28» _____ 20 16 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МКОУ «Верхнеказанищенская СОШ №2»
Алисолтанову Г.М.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» _____ 20 16 г.